

Tab. 1. Moc zapotrzebowana dla budynku

Lp	Odbiór	Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Moc obliczeniowa
-	-	kW	-	kW
1	oświetlenie	3,4	0,8	2,72
2	gniazda	38	0,5	19
3	serwerownia	8	0,9	7,2
4	wentylacja i ogrzewanie	7	0,9	6,3
5	obwody 3F	5	0,4	2
RAZEM				37,22