

LEGENDA DO PRZEKROJU

TEMAT: Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności; dz. nr 1344/11

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE		PARAMETRY GEOTECHNICZNE						Wg PN-81/B-03020					
		wartość charakterystyczna $x^{(n)}$ współczynnik materiałowy γ_m wartość obliczeniowa $x^{(r)}$					Opracowanie: mgr B. Stępień						
		Nr warstwy geotechnicznej	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol geologicznej konsolidacji gruntu	Stan gruntu		Wilgotność naturalna W_n %	Gęstość objętościowa ρ tm ⁻³	Spójność C_u kPa	Kąt tarcia wewnętrznego ϕ °	Edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M_o MPa	Moduł odkształcenia pierwotnego E_o MPa	
Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L												
Profil stratygraficzno-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczno-stratygraficzny												
Qh	Nasyp niebudowlany		nN										
fgQp	Piaski wodnolodowcowe	I a	Pd, Ps		0,60		15	1,79		30,9	74,4	55,4	
								0,9		0,9	0,9	0,9	
								1,61		27,8	66,9	49,8	
		I b	Ps		0,70		13	1,89		34,2	132,2	111,1	
								0,9		0,9	0,9	0,9	
								1,70		30,8	119,0	100,0	
gQp	Gliny lodowcowe	II a	Gp	B		0,30	15	2,13	28,0	16,4	29,3	22,2	
								0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
								1,92	25,2	14,8	26,3	20,0	
		II b	Gp	B		0,15	12	2,19	33,5	19,2	41,9	31,9	
								0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
								1,97	30,1	17,3	37,7	28,7	