



- Uziom otokowy - bednarka FeZN 25x4
- Zwód poziomy - drut FeZN 8mm
- Połączenie skręcane lub spawane
- Zwód pionowy ze złączem kontrolnym - drut FeZN 8mm

architektura

jaszczak

szadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4		
TYTUŁ RYS.:	Schemat instalacji odgromowej	PODPIS:	
WYKONAŁ:	techn. el. Andrzej Goszczyński upr. nr 372/94/WŁ nr izby ŁOD/IE/1349/02		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Mijas upr. nr ŁOD/1925/POOE/12, nr izby ŁOD/IE/9093/10		
SKALA: 1:100	DATA: 30.04.2017	BRANŻA: ELEKTR.	RYS.: E11