

L.Dz. 800 /TW/2016

RAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.
 96-200 Rawa Maz. ul. Słowackiego 70
 Konto PKO BP S.A. O/1 Rawa Maz.
 46 1020 4580 0000 1102 0084 5057
 REGON 100501130
 NIP 835-00-03-635
 tel./fax (0-46) 814 21 76

Nazwisko i Imię

Wnioskodawca:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
 Społecznego Oddział Regionalny w
 Łodzi.

Adres

ul. Żeligowskiego Nr 32/34
 90 - 643 ŁÓDŹ

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia, dostawy wody i odbioru ścieków

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia **06.02.2017r** o wydanie warunków technicznych wybudowania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dostawy wody, odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych::

z projektowanego obiektu na działce Nr 1344/11, obręb Nr 4 przy ulicy Solidarności w Rawie Mazowieckiej.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. stwierdzają możliwość wybudowania kanalizacji sanitarnej, i zapewniają odbiór ścieków sanitarnych po spełnieniu następujących warunków:

1. Przyłącze wodociągowe:

- a) miejsce i sposób podłączenia przyłącza:

Istniejący wodociąg DN-200 A-C w ulicy Solidarności.

Włączenie za pomocą nawiertki NWZ DN-200x50. Tuż za nawiertką zaprojektować zasuwę odcinającą Dn 50 z miękkim doszczelnieniem, kluczem i skrzynką uliczną do zasuw.

- b) parametry przyłącza (średnica, długość, inne):

DN nie mniejsze niż 63 mm . Wąż P.E. atestowany na ciśnienie 1,0 Mpa

- c) miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji:

Nawiertka NWZ DN-200x50 na wodociągu ulicznym

- d) inne:

Montaż węzła wodomierzowego(Wodomierz mokrobieżny, zawory odcinające przelotowe , grzybkowe i zawór antyskażeniowy) mierzącego ilość wody zużywanej przez całą posesję przewidzieć na konsoli w miejscu łatwodostępnym, gdzie temperatura nie spada poniżej +5 stopni Celcjusza. Zawór antyskażeniowy zamontować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.).

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

- a) miejsce i sposób podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej:

Istniejąca kanalizacja sanitarna DN-200 w ulicy Solidarności. Włączenie zaprojektować do istniejącej studni rewizyjnej Dn-1200 w ulicy Solidarności na wysokości działki inwestora. Rzędne studni 159.06 /156,00 . Na zmianie kierunku spływu ścieków zaprojektować studnie rewizyjne. Na przyłączy należy zaprojektować urządzenie przeciwwzalewowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,(Dz. U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.)

- b) miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji:

Istniejąca studnia rewizyjna Dn-1200 w ulicy Solidarności .

c) parametry przyłącza (średnica, długość, inne):
nie mniejsze niż 160 PVC

d) wymagania dotyczące jakości odprowadzonych ścieków:
ścieki socjalno - bytowe z projektowanego budynku .

e) wymagania dotyczące montażu urządzenia pomiarowego:
ilość odprowadzanych ścieków ustalana jako równa ilości zużywanej wody według wskazań wodomierza głównego, mierzącego ilość zużywanej wody przez całą posesję.

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej:

b) miejsce i sposób podłączenia przyłącza do sieci kanalizacyjnej:
Odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych winno nastąpić do kanalizacji deszczowej Dn-400 w ulicy Solidarności. Włączenie zaprojektować do istniejącej studni rewizyjnej Dn-1200 na tym kanale w ulicy Solidarności . Rzędne studni 158.29/156.06 . Dopuszcza się wybudowanie nowej studni rewizyjnej w miejscu włączenia przyłącza bezpośrednio do kolektora deszczowego.

f) miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji:
Istniejąca bądź projektowana studnia rewizyjna na kolektorze miejskim.

g) parametry przyłącza (średnica, długość, inne):
wynikające z potrzeb do odwodnienia obiektu lecz nie mniejsza niż 150 mm .

h) wymagania dotyczące jakości odprowadzonych ścieków:
Ścieki deszczowe z dachu i powierzchni o trwałej nawierzchni.

4. Opracowanie Projektu Technicznego na sieć zgodnie z aktualnymi przepisami i jego uzgodnienia z RAWiK, właścicielem pasa drogowego oraz z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
5. Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1.
6. Wybudowanie własnym kosztem i staraniem sieci.
7. Dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej sieci.
8. Dokonanie przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Rawie Mazowieckiej, ul. Łowicka 15 bakteriologicznego badania wody (dotyczy przyłącza wodociągowego) i uzyskanie pozytywnego wyniku.
9. Dokonanie odbioru technicznego wybudowanego odcinka sieci przed zasypaniem i zaplombowanie przepływomierza przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp z o. o. w Rawie Mazowieckiej.
10. Zawarcia umowy na odbiór ścieków sanitarnych. Warunkiem zawarcia umowy jest protokół odbioru technicznego .
11. Okres ważności niniejszych warunków wynosi **2 lata** od daty wystawienia. Przedłużenie ważności wymaga formy pisemnej.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o fakcie rozpoczęcia odprowadzania ścieków do sieci miejskiej.

Odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy traktowany będzie jako nielegalny i podlega karze pieniężnej, określonej w art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006 r., Nr 123, poz. 858)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
[Podpis]
Starosta Powiatu
S. Cichocki

Rawa Mazowiecka 2017. 05.29

L.dz. 4261...../TW/2017

0900.WP.201..... 129417



f. Z. Sankiewicz
08.06.2017

*DYREKTOR
OR KRUS w Łodzi
diak. med. Tomasz Nowicki*

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Łodzi
ul. Żeligowskiego Nr 32/34
90 - 643 Ł Ó D Ź

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 22.05.2017., uprzejmie informujemy iż zapewniamy odbiór nieczystości płynnych z planowanej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowanej na działce Nr 1344/11, obręb Nr 4 do czasu podłączenia planowanej inwestycji do kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem:

PROKURANT
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Mariola Miłczarek

