



LEGENDA:

Cu 1/2"
Cu 1/4"

NR TWC ZCH
NAZWA

CZYNNIK CHŁODNICZY (PROWADZIĆ POD STROPEM)

WYMIAROWANIE TRASY RUROCIĄGU:
NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU CIECZOWEGO
POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU GAZOWEGO

ETYKIETA POMIESZCZENIA ZAWIERA:
-NUMER POMIESZCZENIA [NR]
-NAZWĘ POMIESZCZENIA [NAZWA]
-BRANŻĘ (JEŚLI WYSTĘPUJE):

- CHŁODZENIE
- [TWC] TEMPERATURA WEWN. W OKRESIE LETNIM (°C)
- [ZCH] ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD (W)

UWAGI:
SKROPLINY ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZEGO
ODPŁYWU KS.
W RAZIE POTRZEBY STOSOWAĆ POMKI SKROPLIN.

architektura jaszczak-szadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekt@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁÓDZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOSCI DZ. NR 1344/ 11 OBREB -4		
TYTUŁ RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJA CHŁODZENIA POWIETRZA	PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. Marcin Wielgosz upr. nr LOD/1249/POOS/09, nr izby ŁOD/IS/8910/10		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Katarzyna Wielgosz upr. nr LOD/0867/POOS/08, nr izby ŁOD/IS/8422/08		
1:100	DATA: 05.2017	BRANŻA: INSTALACJE	CH-100