

ZMIANA NR 1

Do postępowania na : **dostawę i montaż klimatyzacji w OR Gdańsk, PT Słupsk, PT Sztum.**

W związku z zapytaniem do postępowania :

„Chciałem zapytać o markę klimatyzatorów jakiej oczekujecie do montażu w serwerowniach. Pytam ponieważ nie mogę znaleźć wśród wiodących marek klimatyzacji spełniającej wszystkie warunki opisu przedmiotu zamówienia. Proszę o podanie marki i modelu klimatyzacji która spełnia wszystkie wymagania.”

Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 1 (Przedmiar) w powyższym postępowaniu w następujący sposób:

I ZMIANA

JEST:

| | | | |
|---|--|-----|---|
| 4 | Klimatyzator typ ścienny współpracujący z istniejącym klimatyzatorem: - moc chłodnicza: min 5,3kW - moc grzewcza: min 5,5kW - zakres pracy chłodzenia: -15/+50 - zakres pracy dla grzania: -15/+50 | kpl | 1 |
|---|--|-----|---|

WINNO BYĆ:

| | | | |
|---|--|-----|---|
| 4 | Klimatyzator typ ścienny współpracujący z istniejącym klimatyzatorem: - moc chłodnicza: min 5,3kW - moc grzewcza: min 5,5kW - zakres pracy chłodzenia: -15/+50 - zakres pracy dla grzania: -15/+30 | kpl | 1 |
|---|--|-----|---|

II ZMIANA

JEST:

| | | | |
|---|--|-----|---|
| 9 | Klimatyzator typ ścienny współpracujący z istniejącym klimatyzatorem: - moc chłodnicza: min 5,3kW - moc grzewcza: min 5,5kW - zakres pracy chłodzenia: -15/+50 - zakres pracy dla grzania: -15/+50 | kpl | 1 |
|---|--|-----|---|

WINNO BYĆ:

| | | | |
|---|--|-----|---|
| 9 | Klimatyzator typ ścienny współpracujący z istniejącym klimatyzatorem: - moc chłodnicza: min 5,3kW - moc grzewcza: min 5,5kW - zakres pracy chłodzenia: -15/+50 - zakres pracy dla grzania: -15/+30 | kpl | 1 |
|---|--|-----|---|

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.

**KIEROWNIK
Wydziału Ogólnego**


mgr Iwona Klepacka

.....

**DYREKTOR
OR KRUS w Gdańsku**


dr Zbigniew Meger

.....