

Załącznik Nr 1

Przedmiar

Część III – system sygnalizacji włamania i napadu oraz pomiar parametrów

Lp	Opis	j.m.	Ilość
Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 137			
1	Centralka elektroniczna/alarmowa GSM/GPRS	kpl	1
2	Czujka wycieku wody	kpl	1
3	Czujka PIR i zbitcia szkła	kpl	1
4	Czytnik RFID	kpl	1
5	Akumulator	kpl	1
6	Rejestrator danych	kpl	1
7	Przetwornik temperatury i wilgotności	kpl	1
8	Montaż centrali elektronicznej w pomieszczeniu serwerowni posiadającej następujące parametry: - kontrola warunków środowiskowych: pomiar temperatury i wilgotności - obsługa czujek zalaniowych - obsługa kontroli dostępu - obsługa czujek wykrywających ruch - obsługa czujek zbitcia szyby - zanik zasilania z sieci energetycznej i powrotu - powiadamianie za pośrednictwem SMS oraz opcjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej - okres przechowywania informacji o parametrach monitorowanego obiektu, alarmach oraz wejść do serwerowni – minimum 6 miesięcy - możliwość ciągłego podglądu monitorowanych parametrów np. poprzez stronę www - kontrola dostępu do serwerowni jednoznacznie identyfikująca osobę wchodzącą	kpl	1
9	Gwarancja na urządzenia i instalację min 24 miesiące	szt	1
Słupsk, ul. Armii Krajowej 3			
10	Centralka elektroniczna/alarmowa GSM/GPRS	kpl	1
11	Czujka wycieku wody	kpl	1
12	Czujka PIR i zbitcia szkła	kpl	1
13	Czytnik RFID	kpl	1
14	Akumulator	kpl	1
15	Rejestrator danych	kpl	1
16	Przetwornik temperatury i wilgotności	kpl	1
17	Montaż centrali elektronicznej w pomieszczeniu serwerowni posiadającej następujące parametry: - kontrola warunków środowiskowych: pomiar temperatury i wilgotności - obsługa czujek zalaniowych - obsługa kontroli dostępu - obsługa czujek wykrywających ruch - obsługa czujek zbitcia szyby - zanik zasilania z sieci energetycznej i powrotu - powiadamianie za pośrednictwem SMS oraz opcjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej - okres przechowywania informacji o parametrach monitorowanego obiektu,	kpl	1

	alarmach oraz wejść do serwerowni – minimum 6 miesięcy - możliwość ciągłego podglądu monitorowanych parametrów np. poprzez stronę www - kontrola dostępu do serwerowni jednoznacznie identyfikująca osobę wchodzącą		
18	Gwarancja na urządzenia i instalację min 24 miesiące	szt	1
Sztum, ul. Słowackiego 1			
19	Centralka elektroniczna/alarmowa GSM/GPRS	kpl	1
20	Czujka wycieku wody	kpl	1
21	Czujka PIR i zbitcia szkła	kpl	1
22	Czytnik RFID	kpl	1
23	Akumulator	kpl	1
24	Rejestrator danych	kpl	1
25	Przetwornik temperatury i wilgotności	kpl	1
26	Montaż centrali elektronicznej w pomieszczeniu serwerowni posiadającej następujące parametry: - kontrola warunków środowiskowych: pomiar temperatury i wilgotności - obsługa czujek zalaniowych - obsługa kontroli dostępu - obsługa czujek wykrywających ruch - obsługa czujek zbitcia szyby - zanik zasilania z sieci energetycznej i powrotu - powiadamianie za pośrednictwem SMS oraz opcjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej - okres przechowywania informacji o parametrach monitorowanego obiektu, alarmach oraz wejść do serwerowni – minimum 6 miesięcy - możliwość ciągłego podglądu monitorowanych parametrów np. poprzez stronę www - kontrola dostępu do serwerowni jednoznacznie identyfikująca osobę wchodzącą	kpl	1
27	Gwarancja na urządzenia i instalację min 24 miesiące	szt	1