



C	S.konferencyjna C
35,52	Vn=Vw=450m³/h n=4,0 h-1

39	Pom.techniczne
208,95	PCV

B	S.konferencyjna B
36,34	Vn=Vw=450m³/h n=3,9 h-1

A	S.konferencyjna A
35,23	Vn=Vw=450m³/h n=4,1 h-1

F	S.konferencyjna F
67,5	Vn=Vw=900m³/h n=5,2 h-1

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SAL KONFERENCYJNYCH		Nazwa rys.		Rzut wysokiego parteru		Skala		Data	
Budynek Centrali KRUS		Wentylacja i klimatyzacja		150		01w		08.2017	
Warszawa, Al. Niepodległości 190		Projektant		mgr inż. Bogdan Karwowski		Nr uprawnień		Podpis	
działka 22 obręb 5-05-09		Współpraca		MAZ/0405/PWOS/09					
Centrala KRUS									
Warszawa, Al. Niepodległości 190									