



Uwaga:
Włączenie instalacji skroplin do syfonu odprowadzenia wody
z istniejącej zmywarki poprzez przerwę powietrzną

| INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SAL KONFERENCYJNYCH | | Rzut parteru | | SKALA | Nr Rys. | Data: |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------|-------|
| Instalacja klimatyzacyjna | | 1:50 | 01c | 08.2017 | | |
| Obiekt/Adres: | Budynek Centrali KRUS Warszawa, Al. Niepodległości 190 c.d. rys. 02c | Projektanci: | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | |
| Investor: | Centrala KRUS Warszawa, Al. Niepodległości 190 | Projektant: | mgr inż. Bogdan Karwowski | MAZ/04/05/PWOS/09 | | |
| | | Współpraca: | | | | |