

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zamówienia publicznego na :

sprzedaż, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z zestawami pracy naprzemiennej do pomieszczeń serwerowni w ramach zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją serwerowni w OR KRUS w Lublinie oraz PT w Biłgoraju, Radzynie Podlaskim i Chełmie.

(dostawę/usługę/robotę budowlaną)

o szacunkowej wartości netto: 56.000,00 zł tj. 13.413,49 €

W dniu 31.10.2017r.

- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Kasy*;

~~wysłano do niżej wymienionych Wykonawców zapytanie ofertowe*:~~

- 1)
- 2)
- 3)

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2017r., do godz.: 10:00 złożono następujące oferty:

- 1) KLIMATECH Kazimierz Gula, ul. Lwowska 13m, 22-100 Chełm z ceną **50.626,80 zł** brutto – oferta została odrzucona i nie podlega ocenie.

Zamawiający odrzucił ofertę ponieważ oferowane przez Wykonawcę urządzenia klimatyzacyjne nie spełniają wymaganych minimalnych parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Parametry techniczne oferowanego sprzętu przez Wykonawcę
Minimalny zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -10~+45 C.	Minimalny zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -10~+43 C

- 2) IGLO-KLIMA Emil Sztal, ul. Świerkowa 2, 21-003 Jakubowice Konińskie z ceną **68.265,00 zł** brutto – oferta została odrzucona i nie podlega ocenie.

Zamawiający odrzucił ofertę ponieważ oferowane przez Wykonawcę urządzenia klimatyzacyjne nie spełniają wymaganych minimalnych parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Parametry techniczne oferowanego sprzętu przez Wykonawcę
SEER (chłodzenie) współczynnik efektywności energetycznej nie niższy niż: 6,8 – klasa energetyczna A++	SEER (chłodzenie) współczynnik efektywności energetycznej 6,1 – klasa energetyczna A++
SCOP (grzanie) współczynnik efektywności energetycznej nie niższy niż: 4,0 - klasa energetyczna A+	SCOP (grzanie) współczynnik efektywności energetycznej 3,8 - klasa energetyczna A
Filtr zmywalny w technologii eliminującej z powietrza zanieczyszczenia, bakterie, alergeny, nieprzyjemne zapachy itp.	Filtr eliminujący pyły

- 3) CLIMATEL Paweł Denis, ul. Orkana 19/46, 20-504 Lublin z ceną **40.590,00 zł** brutto – oferta została odrzucona i nie podlega ocenie.

Zamawiający odrzucił ofertę ponieważ oferowane przez Wykonawcę urządzenia klimatyzacyjne nie spełniają

wymaganych minimalnych parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Parametry techniczne oferowanego sprzętu przez Wykonawcę
Poziom ciśnienia akustycznego jed. wewn. na najniższym biegu nie wyższy niż 30 dB	Poziom ciśnienia akustycznego jed. wewn. na najniższym biegu 31 dB (chłodzenie) i 34 dB (grzanie)
Poziom ciśnienia akustycznego jed. zewn. nie wyższy niż 53 dB	Poziom ciśnienia akustycznego jed. zewn. na najniższym biegu 53 dB (chłodzenie) i 55 dB (grzanie)
Minimalny zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ + 24° C	Minimalny zakres temperatur pracy (dla grzania) -10 ~ + 24° C

4) PHU KLIMA-KOMFORT Krzysztof Trojak, ul. M. Rataja 44, 22-270 Lublin z ceną 43.013,10 zł brutto - oferta uzyskała 100,00 pkt,

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Nazwa: PHU KLIMA-KOMFORT Krzysztof Trojak

adres siedziby Wykonawcy: ul. M. Rataja 44, 22-270 Lublin

NIP: 7131663443

REGON: 432292270

oferującemu realizację całości zamówienia za cenę netto/brutto: 34.970,00 zł netto/43.013,10 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Przeprowadzający postępowanie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 6 zapytania ofertowego tj. kryterium ceny – waga 100%.

Oferta Wykonawcy jest jedyną ważną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Ponadto oferta spełnia wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania, co do przedmiotu zamówienia, oraz jej cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Miejscowość Lublin, dnia 08 listopad 2017 roku.

PRZEWODNIK W DZIAŁU
Mistrcyjno-Gospodarczego

mgr Cezary Wiśliński

(pieczęć, podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

DYREKTOR

Inż. Zdzisław Antoń

(pieczęć, podpis Realizującego zamówienie)

*Niepotrzebne skreślić