



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Łodzi

ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

tel.: Informacja: ds. ubezpieczeń (42) 665-07-20, ds. świadczeń (42) 665-07-35
Sekretariat: (42) 665-07-10, (42) 665-07-33, fax (42) 633-23-46
www.krus.gov.pl, e-mail: lodz@krus.gov.pl

Łódź, dnia 17 października 2017 r.

**Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców**

0900.OP.261.2.24.2017

dotyczy: postępowania o realizację zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przebudowa instalacji
sygnalizacji pożaru w Placówce Terenowej KRUS w Zgierzu”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi przedstawia poniżej treść pytań, udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do Ogłoszenia o zamówieniu / Formularza zaproszenia ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie centrali POLON 4100?”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zbyt małą pojemność centrali POLON 4100 Zamawiający nie dopuszcza jej zastosowania.

Pytanie:

„W dokumentacji projektowej w obrębie klatek schodowych planuje się instalację czujek dymu (na jednej cztery czujki na drugiej trzy czujki). Zgodnie z przepisami instalacja jednej czujki na każdej klatce schodowej umożliwi pełną ochronę pożarową. Czy Zamawiający dopuszcza instalację mniejszej liczby czujek na klatkach schodowych?”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje liczbę czujek określoną w projekcie budowlanym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu / Formularza zaproszenia ofertowego stanowią jego integralną część oraz, iż ich zakres nie wpływa na konieczność przedłużania terminu składania ofert.

DYREKTOR
OR KRUS w Łodzi

lek. med. Tomasz Nowicki

9102 32 17