



**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
CENTRALA**

Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa
Centrala tel. (0-22) 592-65-90; fax 592-66-50

Biuro Zamówień Publicznych tel.: (0-22) 592-64-20; fax 592-66-63

0000-ZP.261.26.2017

Warszawa, dnia 23.10.2017r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sal konferencyjnych w budynku Centrali KRUS – w trybie przetargu nieograniczonego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy można się z Państwem umówić na wizję lokalną na obiekcie?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez modyfikację treści SIWZ udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie pismem znak: 0000-ZP.261.26.2017r. z dnia 19.10.2017r., zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w tym samym dniu.

2. Brakuje schematu połączenia elektrycznego klimatyzacji w załącznikach (pusta strona z samą tabelką) proszę o ewentualne uzupełnienie.

Odpowiedź:

Schemat sterowania elektr. instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej przedstawia rys. 05e w części 4_P_elektryczny. Rys. 05c - pusta tabelka - nie został ujęty w zestawieniu części rysunkowej dokumentacji.

Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia zapisy SIWZ, zmiana polega na usunięciu Rysunku „05c_Schemat” zawartego w folderze „2_klimatyzacja” dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

3. Uprzejmie prosimy o udostępnienie kart doboru central wentylacyjnych oraz systemu klimatyzacji Mini VRF.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje kartami doboru urządzeń. Udostępniona dokumentacja projektowa stanowi podstawę doboru przez Wykonawcę odpowiednich urządzeń spełniających określone w dokumentacji wymagania i parametry.

Zamawiający informuje ponadto, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp zmienia zapisy SIWZ w następujący sposób:

W Rozdziale I – Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 2 - **Opis przedmiotu zamówienia** – dodaje się ppkt 2.12 w następującym brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

Powyższa zmiana zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem


DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

Marta Pietrzak