

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budynek KRUS-u w Bełchatowie
Instalacja chłodzenia powietrza

ADRES INWESTYCJI : Bełchatów, ul. Wyspiańskiego
Działka nr 255/3, 255/4, 255/11, 263/3, 263/4, 263/10, 264/3, 264/4, 264/9, 266/8, 266/9, 266/15

INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODZIAŁ REGIONALNY w ŁODZI

ADRES INWESTORA : Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34

BRANŻA : roboty instalacji sanitarnych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Kopeć

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2017 r.\n

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek KRUS-u w Bełchatowie przy ul. Wyspiańskiego - instalacja chłodzenia powietrza					
1	wycena indywidualna	Agregat chłodniczy: zakres mocy chłodniczej: 2,5-7,1kW ; zakres mocy cieplnej: 2,5-8kW - Jednostka zewnętrzna + zestaw współpracy z centralą wentylacyjną - dostawa + montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 2-15 0432-01 analogia	Jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna o mocy chłodniczej 8,0 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 7-24 0235-01 analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm (1/4") w izolacji z czarnego kauczuku syntetycznego grub. 13 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNR 7-24 0235-01 analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,70 mm (1/2") w izolacji z czarnego kauczuku syntetycznego grub. 13 mm	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 7-24 0235-01 analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm (3/8") w izolacji z czarnego kauczuku syntetycznego grub. 13 mm	m		
		5.5	m	5.50	
				RAZEM	5.50
6	KNR 7-24 0235-03 analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,88 mm (5/8") w izolacji z czarnego kauczuku syntetycznego grub. 13 mm	m		
		5.5	m	5.50	
				RAZEM	5.50
7	KNR-W 2-15 0208-01 analogia	Rura kanalizacyjna do skroplin + kształtki PVC o śr. 25 mm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR-W 2-15 0211-01 analogia	Podłączenie odpływu z klimatyzatora do istniejącej kanalizacji poprzez syfon i lejek do skroplin	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	wycena indywidualna	Pompki do skroplin z klimatyzatorów	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: