WENTYLATOR DACHOWY NA PODSTAWIE
TŁUMIĄCEJ, V=320m3/h

W1.1

Wy2–10
Wy2–11

wyrzutnia dachowa

przepust dachowy
DN100

ø9,52/15,88

2550 m³/h
450 x 300

agregat skraplający do centrali
wentylacyjnej N1/W1
Qch = 10kW
moc max. 2,9kW
zas. 3~400V
masa 113kg

ETAP II

ETAP II

jaszczakszadkowska
architekci

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34	
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ETAP II - BUDYNEK ARCHIWUM	
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4	
TYTUŁ RYS.:	RZUT DACHU	PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. Norbert Jastrzębski nr upr. LOD/0655/PWOS/06 mgr inż. Berenika Grudzińska	
SPRAWDZIŁ:	dr inż. Tomasz Jerominko nr upr. LOD/0053/POOS/03	
SKALA: 1:100	DATA: 30.01.2018 / BRANŻA: SANITARNA	RYS.: WE.02