

Tab. 1. Moc zapotrzebowana dla budynku

Lp	Odbiór	Moc zainstalowana	Współczynnik jednoczesności	Moc obliczeniowa
-	-	kW	-	kW
1	oświetlenie	5	0,6	3
2	gniazda	40	0,5	20
3	serwerownia	25	0,9	22,5
4	wentylacja i ogrzewanie	30	0,9	27
5	obwody 3F	5	0,4	2
RAZEM				74,5