



- Uziom otokowy - bednarka FeZN 25x4
- Zwód poziomy - drut FeZN 8mm
- Pojęcie skręcane lub spawane
- Zwód pionowy ze złączem kontrolnym - drut FeZn 8mm

architekci

jaszczak

szadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56  
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl    www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY DOCEŁOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ETAP II - BUDYNEK ARCHIWUM		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -0004		
TYTUŁ RYS.:	Schemat instalacji odgromowej	PODPIS:	
WYKONAŁ:	techn. el. Andrzej Goszczyński upr. nr 372/94/WŁ nr izby ŁOD/IE/1349/02		
SKALA: 1:100	DATA: 30.01.2018	BRANŻA: ELEKTR.	RYS.: E11