



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Opolu

ul. Ozimska 51A, 45-058 Opole tel. (77) 454 47 77, (77) 454 56 41, fax (77) 453 84 87
www.krus.gov.pl, e-mail: opole@krus.gov.pl

Opole, dnia 13.06.2018r

Nasz znak: 1100-OAG.2300.39.2018

Do Wykonawców

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana oświetlenia sufitowego z dostosowaniem go do normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia pomieszczeń biurowych w Placówka Terenowych KRUS w Nysie, Oleśnie, Głubczycach oraz Brzegu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że w dniu 12.06.2018r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Proszę podać wysokość pomieszczeń.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt.3 ppkt a) wskazuje Wykonawcy aby ten przed sporządzeniem oferty przeprowadził inwentaryzację istniejącego oświetlenia w poszczególnych obiektach. Obecność Wykonawcy w pomieszczeniach biurowych obiektu, określenie ich wielkości, zapoznanie się z rozmieszczeniem stanowisk pracy pozwoli mu na wybór odpowiedniego nowego rodzaju oświetlenia. Wysokość pomieszczeń w poszczególnych biurach waha się między 3,00 a 3,50 m.

Pytanie nr 2

Proszę podać minimalną ilość lumenów oprawy natynkowej i wpuszczanej.

Odpowiedź nr 2

W pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymaga aby wymienione oświetlenie sufitowe spełniało normatywny poziom natężenia, wymaganego na stanowiskach pracy biurowej, tj. nie mniej niż 500 luksów.

DYREKTOR

Lech Waloszczyk