



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 65B,25-389 Kielce tel.:(41) 348-19-00, 348-19-10; fax 348-19-20
www.krus.gov.pl, e-mail – kielce@krus.gov.pl

0500-OP.261.43.2018

Kielce, dnia 2018-06-06

**Do wszystkich zainteresowanych
zamówieniem**

Pytania i odpowiedzi

do postępowania o zamówienie, którego przedmiotem jest:

"Jednorazowa usługa przeglądu i konserwacji: sprzętu komputerowego, central telefonicznych oraz centralnego zasilacza awaryjnego (UPS) użytkowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach i podległych placówkach terenowych"

Zamawiający – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami do Części II zamówienia:

1. Proszę o podanie ilości i pojemności akumulatorów występujących przy zasilaczu.
2. Czy Zamawiający dopuści zamiast badania pojemności pojedynczych ogniw (co jest procesem długotrwałym) pomiary rezystancji wewnętrznej i napięcia dla każdego akumulatora?


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Ad.1

W zasilaczu awaryjnym zainstalowanych jest 40 sztuk akumulatorów o pojemności 40 Ah.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w *Ogłoszeniu o zamówieniu* i nie dopuszcza pomiarów zaproponowanych przez Wykonawcę.

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Jakubowski