



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w- Krakowie

ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków tel. 12 618-94-00, fax. 12 633-60-76
www.krus.gov.pl, e-mail: krakow@krus.gov.pl

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z SIWZ**

Nasz znak: 0700-OP.261.2.2018

Kraków, dnia 01.08.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na pracach remontowych związanych z malowaniem pomieszczeń, wymianą wykładzin oraz żaluzji w budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) udziela odpowiedzi na postawione pytanie w dniu 31.07.2018 r., dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

1. Proszę o sprecyzowanie informacji na temat wykładziny dywanowej, która ma być użyta, ponieważ dane, które są podane nie są jednoznaczne, dotyczą także wykładziny PCV. Jeżeli można to proszę podać np. producenta, wysokość runa, gęstość, kolorystykę.

Odpowiedź:

Wykładzina dywanowa powinna posiadać minimalne parametry:

- wysokość runa: minimum 3 mm
- gramatura: od 550 g/m² do 650 g/m²
- klasa użytkowa: 33
- klasyfikacja palności: Cfl-s1
- typ włókna: poliamid
- runo wykładziny: pętelkowe
- kolor wykładziny Zamawiający uzgodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą.


KIEROWNIK
WYDZIAŁU OGÓLNEGO
mgr Ewa Krawczyk


DYREKTOR ODDZIAŁU
Krzysztof Kmita