



## Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań,  
tel. (0 61) 853 09 20, fax. (0 61) 853 09 21  
www.krus.gov.pl, e-mail [poznan@krus.gov.pl](mailto:poznan@krus.gov.pl)

1200-OAG.261.122.2018

Poznań, dnia 28 sierpień 2018r.

**Do wszystkich Wykonawców,  
którzy zapoznali się z ogłoszeniem o zamówieniu**

*Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na:*

*„Wykonania ekspertyzy technicznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z Placówki Terenowej KRUS w Śremie”*

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu informuje, że do Zamawiającego wpłynęły niżej wymienione pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu złożone przez zainteresowanego Wykonawcę w brzmieniu:

### **WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA**

Pytanie 1: Czy tylko zalewany wodami deszczowymi jest jeden budynek nazwany PT KRUS przy ul. Grunwaldzkiej 10A czy inne budynki też w obszarze zlewni ?

Odpowiedź 1: Zalewany wodami deszczowymi jest tylko budynek Placówki Terenowej KRUS w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej 10A.

Pytanie 2: Czy zamawiający posiada aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1 : 500 lub 1 : 1000, lub mapę o tej skali nieaktualną?. Mapa ta powinna obejmować zlewnię (obszar) uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej z którego odprowadzane są wody deszczowe do kanału odbiorczego o dn 800 mm.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie posiada w/w map tego terenu. Posiadamy tylko rzut piwnicy budynku PT Śrem z zaznaczoną instalacją kanalizacji deszczowej do pierwszej studni Ø 1000 oraz przekrój z odpływu kratki liniowej przy garażu budynku (główne miejsce wybijania wody). Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej do „naszej” kanalizacji deszczowej wpięte jest tylko odpływ wody deszczowej z dachu naszego budynku i budynku biblioteki oraz kratka liniowa przy garażu Placówki.

Pytanie 3: Czy zamawiający może określić orientacyjnie sumaryczną długość kanałów deszczowych, które będą poddane przeglądowi przy użyciu kamery?. Powyższe jest niezbędne celem określenia czasu i kosztu kamerowania.

Odpowiedź 3: Zamawiający może określić orientacyjnie długości kanałów deszczowych i tak:  
- odcinek od pionu deszczówki z dachu do zewnętrznej krawędzi budynku – ok. 6,0 mb,  
- odcinek od krawędzi budynku do pierwszej studni Ø 1000 – ok. 5,0 mb,  
- odcinek od pierwszej studni Ø 1000 do kolektora Ø 800 – ok. 70,0 mb.  
Razem długość kanalizacji deszczowej wynosi około 81,0 mb.

Pytanie 4: Czy ekspertyza obejmuje oprócz hydrauliki zakres obecnej wytrzymałości konstrukcyjnej kanałów deszczowych ?.

Odpowiedź 4: Ekspertyza obejmuje tylko hydraulikę kanalizacji deszczowej.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do ogłoszenia stanowią jego integralną część.**

DYREKTOR  
*A. Minkowski*  
mgr inż. Adam Minkowski