



**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Zielonej Górze**

ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra
tel.: (68) 452-31-00 do 07, Informacja 452-31-01, fax 452-31-10
www.krus.gov.pl, e-mail: zielonagora@krus.gov.pl

1600-OP.2300.44.2018

Zielona Góra, dnia **01 PAŹ. 2018**

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

dotyczy:

postępowania uproszczonego o udzielenie zamówienia na wymianę centrali pożarowej w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze.

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia z dnia 14.09.2018 r. (3)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Pytanie:

„W pkt 2.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie czynności podano *„wyłączenie systemu ppoż.”*, czy zamawiający opracował plan ochrony przeciwpożarowej obiektu na czas pomiędzy wyłączeniem obecnego SSP, a uruchomieniem nowego? Kto poniesie koszt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku w tym czasie?”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wyłączenie systemu pożarowego w godzinach urzędowania oddziału, nie dłużej niż 8 godzin.

2) Pytanie:

„Czy POUP (pomieszczenie obsługi urządzenia przeciwpożarowego) obecnej centrali sygnalizacji pożarowej spełnia wymagania wytycznych CNBOP-PIB W-0001, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o panel wyniesiony wraz z montażem i wskazanie miejsca jego lokalizacji?”

Odpowiedź:

Nie dotyczy Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia treści ogłoszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin oraz godzina składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR OR KRUS
Bożena Ronowicz
mgr Bożena Ronowicz