



**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Zielonej Górze**

ul. Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra
tel.: (68) 452-31-00 do 07, Informacja 452-31-01, fax 452-31-10
www.krus.gov.pl, e-mail: zielonagora@krus.gov.pl

1600-OP.2300.44.2018

Zielona Góra, dnia **19 WRZ.** 2018

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

dotyczy:

postępowania uproszczonego o udzielenie zamówienia na wymianę centrali pożarowej w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze.

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia z dnia 14.09.2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Pytanie:

„Proszę o informację czy odpowiedzi z dn.08,09 i 10.08.2018 r. na pytania wykonawców do postępowania nr 1600-OP.2300.38.2018 z dn. 02.08.2018 r. zachowują aktualność do wznowionego postępowania nr 1600-OP.2300.44.2018 z dn.14.09.2018 r.?”

Odpowiedź:

TAK, z wyjątkiem odpowiedzi na pytania: 1 i 5 z dnia 10 sierpnia br. oraz 5 z dnia 09 sierpnia br., ponieważ nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia we wznowionym postępowaniu.

2) Pytanie:

„Prosimy o udostępnienie dokumentu źródłowego będącego podstawą zamówienia tzn. ekspertyza techniczna wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub decyzja Komendanta Miejskiego PSP?”

Odpowiedź:

Brak dokumentu źródłowego.

3) Pytanie:

„Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego i powykonawczego (o ile taki istnieje) obecnego SSP w szczególności: rzuty poszczególnych kondygnacji, schemat blokowy, opis techniczny SSP, opis współdziałania SSP z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi i użytkowymi (algorytmy współdziałania), obliczenia sprawdzające parametry elektryczne.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni rzuty poszczególnych kondygnacji Wykonawcy, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie.

4) **Pytanie:**

„Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego sprawność zespołu kablowego obecnego SSP.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.

5) **Pytanie:**

„W pkt 2.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie czynności podano *„wyłączenie systemu ppoż.”*, czy zamawiający opracował plan ochrony przeciwpożarowej obiektu na czas pomiędzy wyłączeniem obecnego SSP, a uruchomieniem nowego? Kto poniesie koszt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku w tym czasie?”

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

6) **Pytanie:**

„Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej w celu ustalenia istniejących kolizji architektoniczno-instalacyjnych.”

Odpowiedź:

Zainteresowanych Wykonawców wizją lokalną Zamawiający zaprasza do siedziby oddziału dnia 21 września br. o godz. 8:00÷ 9:00.

7) **Pytanie:**

„Czy POUP (pomieszczenie obsługi urządzenia przeciwpożarowego) obecnej centrali sygnalizacji pożarowej spełnia wymagania wytycznych CNBOP-PIB W-0001, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie kosztorysu o panel wyniesiony wraz z montażem i wskazanie miejsca jego lokalizacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

8) **Pytanie:**

„W pkt 3 zamawiający zaproponował *„Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy”*. Prosimy o wydłużenie terminu do 45 dni od podpisania umowy z uwagi na obecną sytuację na rynku tzn. warunki stawiane przez producentów central pożarowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia w pkt 3 ogłoszenia termin wykonania zamówienia:

„Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy (w tym: czas wymiany systemu 14 dni).”

9) **Pytanie:**

„Prosimy o wydłużenie terminu złożenia oferty do dnia 24 września 2018 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu (zmiana pkt 5 ogłoszenia) do dnia 05 października 2018 roku do godziny 12:00**

10) **Pytanie:**

„Czy obecnie działający system p.poż jest sprawny (czy okablowanie nie jest uszkodzone)?”

Odpowiedź:

Obecny system ppoż działa, ale nie jest sprawny, okablowanie jest sprawne.

11) **Pytanie:**

„Czy w zakres postępowania wchodzi ewentualna naprawa okablowania?”

Odpowiedź:

Okablowanie jest sprawne.

12) Pytanie:

„Czy system IFTER jest w posiadaniu inwestora, czy licencja umożliwi instalację dodatkowych elementów?”

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu systemu IFTER, bez licencji umożliwiającej instalację dodatkowych elementów.

13) Pytanie:

„Proszę o wskazanie co ma się stać ze zdemontowanymi elementami?”

Odpowiedź:

Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA:

- 1) Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść ogłoszenia w pkt 2.D (inne szczegółowe wymagania Zamawiającego) dodając ppkt e) o treści:
„Wykonawca z aktywną działalnością gospodarczą, nieprzerwanie działająca od min. 3 lat.”

- 2) Zamawiający zawiadamia, iż zmienia treść ogłoszenia w pkt 3 (termin wykonania zamówienia):
”Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy (w tym: czas wymiany systemu 14 dni).”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

- 3) Zamawiający zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 05 października 2018 roku do godziny 12:00**, przy czym miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia/zmiany treści ogłoszenia stanowią jego integralną część.

DYREKTOR OR KROS

mgr Beata Renowicz

9102
GŁÓWNY SPECJALISTA
19 WRZ. 2018
Inż. Gabriela Grabowska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego
Alicja Hellwing

SPECJALISTA
mgr Renata Kurczaba