



UWAGI:

- Uziom fundamentowy sztuczny w ławie fundamentowej FeZn 30x4 lub Fe30x4.
- Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wewnętrznych 150x150x100 mm zabudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.
- Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn Ø8 mm należy układać w rurkach PCV o gr. ścianki min 5mm ułożonych w bruzdach w warstwie ocieplenia.
- Nie łączyć z uzbrojeniem fundamentów.

**- RZUT FUNDAMENTÓW -
- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -
skala 1:100**

Przedsiębiorstwo Budowlane		PB Stalbet Sp z o.o.		
Stalbet Sp z o.o.		50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 60b		
		tel./fax (071) 341-88-53		
SPECJALNOŚĆ		Autorzy:	Nr uprawnień:	Data i podpis:
INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE	ASYSTENT			
	PROJEKTANT	Mgr inż. JANUSZ WINIARSKI	334/94/Op	31.10.2016
	SPRAWDZAJĄCY	Inż. SZCZEPAN ŁUKAWIECKI	64/95/Op	31.10.2016
NR PROJEKTU	TEMAT	BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS		STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
NR UMOWY	Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy, Dz. Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1, 46/1, Obręb Osiedle Wschód			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -		SKALA	NR RYS.
			1:100	NR 29