



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 65B,25-389 Kielce tel.:(41) 348-19-00, 348-19-10; fax 348-19-20
www.krus.gov.pl, e-mail – kielce@krus.gov.pl

0500-OP.261.79.2018

Kielce, dnia 2018-10-29

**Do wszystkich zainteresowanych
zamówieniem**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do postępowania o zamówienie, którego przedmiotem jest:

" Zakup wraz z dostawą i montażem zasilacza awaryjnego (UPS) do serwera dla potrzeb Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach ".

Zamawiający – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami:

1. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie UPS, którego zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym, przy obciążeniu nieliniowym wynosi 5%? Norma PN EN 50160 określa wartość tego współczynnika na poziomie 8%.
2. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie UPS, którego sprawność w trybie VFI jest równe 94% ?
3. Prosimy o sprecyzowanie mocy czynnej dla pracy bateryjnej, w tabeli jest podana wartość 36 kVA, zatem czy Zamawiający wymaga aby bateria była dobrana do mocy = 36 kW dla czasu minimum 10 minut ?".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Ad.1

Zamawiający dopuszcza zasilacz awaryjny (UPS), którego zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym przy obciążeniu nieliniowym będzie wynosił $\leq 5\%$

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza UPS, którego sprawność w trybie VFI $\geq 94\%$

Ad. 3

Bateria ma być dobrana do mocy =36kW i czas podtrzymania min 10 min.

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Jakubowski