



- UWAGI:**
- Uziom fundamentowy sztuczny w ławie fundamentowej FeZn 30x4 lub Fe30x4.
 - Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wętkowych 150x150x100 mm zabudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.
 - Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn Ø8 mm należy układać w rurkach PCV o gr. ścianki min 5mm ułożonych w bruzdach w warstwie ocieplenia.
 - Anteny na dachu montować ≥ 0,50m poniżej zwodu pionowego instalacji odgromowej komina.

- RZUT DACHU -
- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -
skala 1:100

Przedsiębiorstwo Budowlane				PB Stalbet Sp z o.o.			
Stalbet Sp z o.o.				50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 60b			
SPECJALNOŚĆ				tel./fax (071) 341-88-53			
INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNA		ASYSTENT		Autorzy:		Data i podpis:	
W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PROJEKTANT		Mjr inż. JANUSZ WINIARSKI		334/94/Op	
NR PROJEKTU		SPRAWDZAJĄCY		Inż. SZCZEPAN ŁUKAWIECKI		64/95/Op	
NR UMOWY		TEMAT		BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS		STADIUM	
TYTUŁ RYSUNKU		Dz. Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1, 46/1, Obręb Osiedle Wschód		Zabkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy,		PROJEKT WYKONAWCZY	
RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -		SKALA		1:100		NR RYS.	
						12/E	