



- RZUT FUNDAMENTÓW -  
- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -  
skala 1:100

- Uziom fundamentowy sztuczny w ławie fundamentowej FeZn 30x4 lub Fe30x4.
- Złącza kontrolne należy instalować w obudowach izolacyjnych wewnętrznych 150x150x100 mm zabudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.
- Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn Ø8 mm należy układać w rurkach PCV o gr. ścianki min 5mm ułożonych w bruzdach w warstwie ocieplenia.
- Nie łączyć z uzbrojeniem fundamentów.

UWAGI:

Przedsiębiorstwo Budowlane				PB Stalbet Sp z o.o.			
50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 60b				tel./fax (071) 341-88-53			
PB Stalbet Sp z o.o.				Autorzy:			
Nr uprawnień:				Data i podpis:			
SPECJALNOŚĆ				ASYSTENT			
INSTALACJA/INO - INŻYNIERYJNA				PROJEKTANT			
W ZAKRESIE SIĘCI				Mg inż. JANUSZ WINIARSKI			
I INSTALACJE ELEKTRYCZNE				SPRAWDZAJĄCY			
Nr projektu				Inż. SZCZEPAN ŁUKAWIECKI			
Nr umowy				Inż. SZCZEPAN ŁUKAWIECKI			
Temat				BUDOWA SIĘDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS			
Dz. Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1, 46/1, Obręb Osiedle Wschód				Zabkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy.			
Tytuł rysunku				SKALA			
RZUT FUNDAMENTÓW - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ -				1:100			
Nr rys.				11/E			