

**Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego**  
(dostawa/usługa/robota budowlana)

1. Nazwa i adres Zamawiającego: **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. Korczaka 5**
2. Opis przedmiotu zamówienia: konserwacja, naprawa oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji osprzętu i urządzeń sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie i Placówkach Terenowych w Koniecpolu, Myszkowie, Lublińcu, Kłobucku, Katowicach, Rybniku, Pszczynie, Raciborzu, Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie  
Prace konserwacyjne instalacji przeciwpożarowej obejmują następujące czynności:

**KONSERWACJA KWARTALNA**

- sprawdzenie i regulacja parametrów centrali i przystawek liniowych i sygnalizacji pożaru
- sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy
- sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania
- sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, temperatury lub płomienia

**KONSERWACJA ROCZNA**

- konserwacja czujek izotopowych, optycznych płomienia i temperatury zainstalowanych do 4 m wysokości
- pomiar szczelności czujek izotopowych
- sprawdzenie poprzez zadymianie czujek
- sprawdzenie modułu adresowego
- sprawdzenie poprawności adresacji na centrali
- sprawdzenie wskaźników zadziałania
- sprawdzenie i konserwacja ręcznych ostrzegaczy pożaru
- sprawdzenie pomiarów szczelności źródeł promieniowania jonizujących czujek dymu znajdujących się w OR KRUS w Częstochowie w ilości –93szt, i PT KRUS w Myszkowie w ilości – 25 szt.

Prace konserwacyjne systemu alarmowego antywłamaniowego obejmują następujące czynności:

**KONSERWACJA KWARTALNA:**

- sprawdzenie i regulacja parametrów central systemu alarmowego
- sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy
- sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania i koderów GPRS
- sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą inicjowania ruchu
- sprawdzenie i regulacja parametrów urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowe przekazywanie informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej ( koderów, modemów ).
- sprawdzenie poprawnego działania klawiatury LCD
- zmiana kodów dostępu zgodnie z wymaganiami użytkowników

**KONSERWACJA ROCZNA – czujek podczerwieni**

- sprawdzenie działania poprzez inicjowanie ruchu
- sprawdzenie modułu adresowego
- sprawdzenie adresacji na centrali

Dane dotyczące urządzeń zabezpieczających p. pożarowych i antywłamaniowych w obiektach KRUS zawierają załączniki do ogłoszenia.

Do wykonania przeglądów i pomiarów czujek jonizujących w OR KRUS w Częstochowie i PT KRUS w Myszkowie jest wymagane posiadanie przez wykonawcę stosownych uprawnień.

Oferent przedstawi listę części zamiennych, które mogą podlegać wymianie ze względu na ich eksploatacyjne zużycie lub uszkodzenie awaryjne, zawierające ceny jednostkowe brutto tych części.

3. warunki gwarancji: *zawarte w umowie*
4. warunki płatności: *zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku*
  - 1) warunki dostawy (miejsce): *brak*
  - 2) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: *koncesja MSWiA*
3. Termin wykonania zamówienia:  
*od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2021r.*
4. Kryteria oceny ofert  
*najniższa cena*
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć:
  - 1) osobiście w siedzibie: *OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5, 42-200 Częstochowa*
  - 2) przesłać na adres: *j.w.*
  - 3) faxem na numer: *34/365-48-41*
  - 4) w wersji elektronicznej na e-mail: *czestochowa@krus.gov.pl*

w nieprzekraczalnym terminie do dnia *17.12.2018r. do godziny 15<sup>00</sup>*  
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

  - a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
  - b) paraflowany wzór umowy;
  - c) dokumenty wymagane
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

**DANE DOTYCZĄCE AKTUALNEGO STANU ZABEZPIECZEŃ  
ANTYWŁAMANIOWYCH I P. POŻAROWYCH W OBIEKTACH  
KRUS**

Lp	Adres jednostki	Centrala alarmowa Antywłamaniowa rodzaj Typ. producent	Ilość czujników	Centrala Alarmowa p. poż. rodzaj typ.producent.	Ilość czujników
1.	OR KRUS Częstochowa ul. Korczaka 5	GALAXY G – 500 ALARM COM Telewizja dozorowa 1. Kamery NVIP - 4DN2001H/IR-1P- II szt.9 2. Rejestrator NOVUS NHDR- 5116AHD	52szt.	CSP – 38 POLON ALFA	136 szt.
2.	PT KRUS Koniecpol ul. Rynek 2	PC 5010 DSC KANADA	34szt.	POLON ALFA-4100	48 szt.
3.	PT KRUS Kłobuck ul.11 Listopada 3a	PC 1550 DSC KANADA	4szt.	POLON – 4200 POLON ALFA	25szt.
4.	PT KRUS Lubliniec ul. Św. Anny 28a	CD 7218 ARITECH	16szt.	FP –604 ARITECH	22szt.
5.	PT KRUS Myszków ul. Sikorskiego 55	PC 4020 DSC KANADA	42szt.	CSP – 35A POLON ALFA	41szt.

Lp.	Adres Jednostki	Centrala alarmowa Antywłamaniowa rodzaj Typ. producent	Ilość czujników	Centrala Alarmowa p. poz. rodzaj typ. producent	Ilość czujników
1.	PT KRUS Katowice ul. Francuska 10a	Centrala Galaxy 504 Alarmcom Typ.kodera GPSR ESOM Ekotrade Typ modemu: Motorola G18  Monitoring Rejestrator NHDR- 4M5308AHD Kamery NVAHD- 4DN320H/IR-1- 4szt. NVAHD- 4DN3202V/IR-1 - 1szt.	Czujka Podczerwieni EV 1215 Aritech. 41 szt. Czujka Magnetyczna DC 107 Aritech 7 szt. Czujka Wibracyjna GM 560 1 szt.	Centrala POLON ALFA 4200	Czujki DUR4043 69 szt.  Czujki DOR4043 20 szt.  Czujki DOR 40 17 szt.  Czujki DUR 40 19 szt.  Czujka dymu DYO- 40EX 1 szt.
2.	PT KRUS PSZCZYNA ul. Dworcowa 36	Centrala Galaxy 512 Alarmcom Typ. Kodera GPSR ESOM Ekotrade Typ. Modemu: Motorola G18	Czujka KurtynowaCH 1000 Visonik 10 szt. Czujka Zespolona Podczerwień FORCE 2 24 szt.	brak	-
3.	PT KRUS Rybnik ul. Klasztorna 3	SATEL INTEGRA 64	Czujki PIR - RXC 15 szt.  DUAL COBALT 8 szt.	System SAP Centrala CSP - 35	Czujki dymowe 4 szt.
4.	PT KRUS Racibórz ul. Ludowa 4	Centrala AC 948 Networx Alarmom Typ. Kodera GPRS ESOM Ekotrade Typ. Modemu: Motorola G18	Czujki IR 8 szt.	brak	-

Lp.	Adres Jednostki	Centrala alarmowa, antywłamaniowa Rodzaj, typ producent	Ilość czujników	Centrala Alarmowa p. pożarowa rodzaj, typ. producent	Ilość czujników
1.	PT KRUS Bielsko-Biała ul. Listopadowa 56	INTEGRA 128  Monitoring: Rejestrator DHI- NVR208-8P- 4KS2 Kamery: IPC- HFW2231R-VFS- IRE6 - 4szt. IPC-HDW1230S - 1szt.	43	SP -35A Producent POLON ALFA SA Bydgoszcz  CENTRALA ODDYMIANIA AFG 2004	9
2.	PT KRUS Żywiec ul. Batorego 16	PC 5020 Producent DSC	7	brak	-
3.	PT KRUS Cieszyn ul. Bobrecka 1	Ca 64 Producent PHU „SATEL „ Gdańsk	12	brak	-