

Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz rodzaje systemów alarmowych zainstalowanych w biurach.

1. OR KRUS Opole, ul. Ozimska 51 a

- powierzchnia 1621,63 m²
- liczba kondygnacji 5 + podpiwniczenie
- liczba osób pracujących ok. 80
- obiekt wyposażony w system sygnalizacji pożaru wraz z oddymianiem - centrala typ CSP -38 , czujki szt. 95.

System sygnalizacji alarmowej antywłamaniowej –centrala alarmowa Integra 128 zaopatrzona w czujnik ruchu BPR2-W12- szt35, czujnik ruchu dualny DD1012 – szt 14, czujnik kontaktronowy – 5 szt , sygnalizator zewnętrzny SP4001 oraz przyciski napadowe ND 100.

System telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu i możliwością podglądu bieżącego

- 3 kamery turbowe zewnętrzne

- 1 kamera wewnętrzna

- Trzy wejścia: jedno wejście główne od ul. Katowickiej dla interesantów i pracowników, drugie wejście od zaplecza (parkingu), trzecie wejście od ul. Ozimskiej, aktualnie wyłączone z użytkowania.

2. PT KRUS Brzeg, ul. B. Chrobrego 6a

- lokal w budynku mieszkalno-usługowym o pow. całkowitej 218,68 m²(parter i pomieszczenia użytkowe w piwnicy garaż)
- instalacja systemu alarmowego z centralą typ PC 3000 DSC i 8 czujek.

3. PT KRUS Głubczyce, ul. Plebiscytowa 16

- lokal w budynku mieszkalno – usługowym, o pow. całkowitej 413,60 m², parter + piętro oraz piwnica (kotłownia gazowa)
- instalacja sygnalizacji alarmowej z centralą typ CA 10 SATEL i 8 czujek.

4. PT KRUS Kluczbork, ul. Katowicka 5A

- budynek o powierzchni całkowitej 349,65 m² , parter + piętro
- instalacja sygnalizacji alarmowej z centralą typ SPC 6330.300, 19 czujek ruchu PIR+MW
- instalacja sygnalizacji pożarowej z centralą typ SAP 722-ZA, 24 czujki optyczne dymu typ OP 720, 4 czujki typu OH-720

System telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu i możliwością podglądu bieżącego

- 4 kamery zewnętrzne

- 5 kamer wewnętrznych

5. PT KRUS Nysa, ul. Siemiradzkiego 1a

- budynek o pow. całkowitej 527,30 m²
- 3 kondygnacyjny + podpiwniczenie
- instalacja sygnalizacji pożarowej z centralą typ CSP 100 SAGITTA i 33 czujki
- instalacja sygnalizacji alarmowej z centralą typ PC 3000 DSC i 8 czujek.

System telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu i możliwością podglądu bieżącego

- 4 kamery zewnętrzne

6. PT KRUS Olesno, ul. B. Aleksandra 6

- budynek o pow. całkowitej 377 m, parter + piętro
- instalacja w sygnalizację pożarową z centralką typ ALFA 3800 POLON AIFA i 42 szt. czujek
- instalacja sygnalizacji alarmowej z centralką typ Integra 64 i 30 szt. czujek.

7. PT KRUS Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 32d

- budynek o pow. całkowitej 517,80 m²
 - 3 kondygnacje
 - Instalacja sygnalizacji pożarowej z centralką typu Simens Building Technologies FC 330a -33 szt. czujek
 - instalacja sygnalizacji alarmowej sygnalizator optyczno-akustyczny wielotonowy typu Agn 24.4 - 2 czujki
- System telewizji przemysłowej z rejestracją obrazu i możliwością podglądu bieżącego
- 4 kamery zewnętrzne

.....

(pieczęć Wykonawcy i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

**Wykaz pracowników Wykonawcy przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia
w zakresie ochrony fizycznej biurowcu O/Opole w Opolu przy ulicy Ozimskiej 51a.**

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe (zakres uprawnień)	Zakres wykonywanych czynności

.....

(pieczęć Wykonawcy i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Protokół objęcia usługą ochrony
OR KRUS w OPOLU / Placówki Terenowej w*

Komisja w składzie:

Z ramienia Zamawiającego:

1/

2/

Z ramienia Wykonawcy:

1/

2/

stwierdza, co następuje:

Wykonawca potwierdza włączenie systemu: antywłamaniowego, przeciwpożarowego do Stacji Monitorowania Alarmów Wykonawcy*.

Rodzaj sprzętu:

1/

2/

Ilość:

.....

.....

1. Zamawiający oświadcza, że osoby przez niego upoważnione zostały przeszkolone w obsłudze systemu alarmowego, w tym w jego uzbrajaniu i rozbrajaniu oraz odwoływaniu alarmów i przekazywaniu dyspozycji do SMA w przypadku alarmu.
2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zamówienia po stronie Wykonawcy dokonały wizji lokalnej jednostki.
3. Wykaz pracowników ochrony fizycznej przewidzianych do realizacji zamówienia w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu oraz kserokopie ich licencji stanowią załączniki do niniejszego protokołu*.

4. Wnioski i uwagi Komisji:

.....
.....

(Pieczętki i podpisy)

Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

.....

.....

.....

Miejscowość, dnia

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

1. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SWN.

- czyszczenie mechaniczne zewnętrzne czujek, manipulatorów, sygnalizatorów, obudów, przycisków, urządzeń nadawczych centrum monitoringu,
- pomiary napięć akumulatorów i zasilaczy, urządzeń zasilających,
- próbne uzbrojenie istniejących stref,
- próbne wywołanie alarmu ze wszystkich elementów,
- sprawdzenie komunikacji ze stacją monitorowania,
- oględziny ogólne mocowania elementów – przewody, węże pancerne, obudowy, elementy,
- sprawdzenie poprawności wydruków – w wypadku gdy w systemie występuje drukarka,
- sporządzenie protokołu z wykonanych prac z uwzględnieniem wpisu wykrytych nieprawidłowości,
- wpis do książki konserwacji systemu

2. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP

- czyszczenie mechaniczne zewnętrzne czujek, wskaźników, obudów, ROP – czyszczenie nie obejmuje komór optycznych lub jonizacyjnych czujek,
- pomiary napięć akumulatorów i zasilaczy, urządzeń zasilających,
- badanie instalacji elektrycznej p.poż. wyłącznika prądu
- próbne wywołanie alarmu ze wszystkich elementów – wszystkie elementy wchodzące w skład systemu SAP muszą być sprawdzone chociaż raz w cyklu rocznym konserwacji,
- sprawdzenie komunikacji ze stacją monitorowania,
- oględziny ogólne mocowania elementów – przewody, węże pancerne, obudowy, czujki, ROP, wskaźniki, sygnalizatory,
- sprawdzenie poprawności wydruków - w wypadku gdy w systemie występuje drukarka,
- sporządzenie protokołu z wykonanych prac z uwzględnieniem wpisu wykrytych nieprawidłowości,
- wpis do książki konserwacji systemu

FORMULARZ OFERTY

na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, monitoringu, naprawy i konserwacji systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych w siedzibie KRUS OR w Opolu oraz Placówkach Terenowych w: Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzorca umowy oraz obsługa centrali telefonicznej (łączenie rozmów telefonicznych w siedzibie Oddziału Regionalnego w Opolu).

I. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

.....

 NIP:
 REGON:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie ochrony fizycznej wynosić będzie:
 netto.....zł/słownie:...../
 + VATzł/słownie:.....
 tj. brutto.....zł/słownie:.....
2. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne z tytułu monitorowania lokalnych systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych wynosić będzie:
 netto.....zł/słownie:...../
 + VATzł/słownie:.....
 tj. brutto.....zł/słownie:.....
3. Łączna wartość za usługi wymienione w pkt 1-2 w okresie 12 miesięcy wynosi:
 netto.....zł/słownie:...../
 + VATzł/słownie:.....
 tj. brutto.....zł/słownie:.....

II. Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Określone w Ogłoszeniu o zamówieniu wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane w całości i bez zastrzeżeń.
3. Podana przez nas cena zawiera wszystkie elementy opisane w Ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Dysponujemy stacją monitorowania alarmów włamania i napadu oraz sygnałów pożarowych, obejmujących swoim zasięgiem budynki Zamawiającego wskazane w załączniku nr 1 do umowy.

Miejscowość, dnia20.... roku.

.....
 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą kieruje Prezes Kasy, reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu;
 - kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (e-mail) iod@krus.gov.pl lub listownie na adres: KRUS-Centrała, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony osób i mienia w KRUS OR Opole.
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330);
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z kategorią archiwalną dotyczącą dokumentacji postępowania oraz zawartych umów i będą one przechowywane do momentu ich brakowania;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w procedurze wyboru oferty i możliwości zawarcia ewentualnej umowy;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć w formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.