



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok tel.: 85 749 73 00; faks 85 749 73 10
www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

Białystok, 14 MAJ 2019

0100-OP.261.3.2.2019

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży z garażem i miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu przy ul. Plac Niepodległości 2 w Łomży"

PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej P.z.p., udostępnia treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do zamawiającego w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

W projekcie wykonawczym architektonicznym zawarty jest zapis: „Okna w ilości 50% muszą mieć możliwość otwierania z poziomu podłogi.”. Prosimy o potwierdzenie, że okna nie muszą być wyposażone w dźwignię boczną do otwierania naświetli.

Odpowiedź na pytanie 1:

Okna nie muszą być wyposażone w dźwignię boczną do otwierania naświetli.

Pytanie 2:

Proszę o informację jakie ościeżnice do stolarki drzwiowej mają się znaleźć w wycenie (stałe czy regulowane).

Odpowiedź na pytanie 2:

Ościeżnice do stolarki drzwiowej mają być regulowane.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi przeciwpożarowych EI30 i EI60 w wersji przylgowej.

Odpowiedź na pytanie 3:

Dopuszcza się wykonanie drzwi przeciwpożarowych EI30 i EI60 w wersji przylgowej.

p.o. DYREKTORA
OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka