

OZNACZENIA

- CSP — Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP
- Optyczna czujka dymu
- Czujka dualna optyczno - temperaturowa
- Wskaźnik zadziałania czujki
- Przycisk ROP + ramka montażowa
- E — Element kontrolno-sterujący 2wej/1wyj
- S — Element sterujący 8wyj
- M — Element kontrolny 8wej
- Sygnalziator optyczno - akustyczny wewnętrzny
- Zasilacz certyfikowany 24VDC/5A
- CDD — Centrala oddymiania 16A, 2 linie/3 grupy
- Przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- WRG — Czujnik deszcz/wiatr
- Przycisk wyłączania automatyki pogodowej
- YnTKSYekw1x2x1,0mm
- HTKSHekw1x2x1,0mm PH90

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w Łomży
obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

Rys T6		**RZUT WIĘŹBY - INSTALACJA SSP**	28.12.2018 r. **1:100**
inst. elektryczne	autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński Nr Bł/138/92	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE