

Pr



101	pom. gosp.
102	pom. węzła cieplnego
104	pom. na mat. biurowe

WYNIESIENIE RUROCIĄGU MIN. 0,50m PONAD  
POSADZKĘ ZAKOŃCZONE KSZTAŁTKĄ PE/STAL Z  
GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN32

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE 100-RC PN10  
SDR17 dz63mm

ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN32

WODOMIERZ WODY ZIMNEJ JEDNOSTRUMIENIOWY  
DN25 Z GWINTEM 1 1/4"

ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN32

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY GWINTOWANY DN50

FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN50

ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN50

ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN32


ZAWÓR PIERWSZENSTWA DN32

ZESTAW HYDROFOROWY

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY GWINTOWANY DN50

ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWANY DN50

ZE ZDJĘTĄ RÓCZKĄ SERWISOWĄ



## LEGENDA:

- instalacja zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych
- instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

<div> </div>			
<p>Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie</p>			
<p><b>PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA</b></p>			
<p><b>W-02</b></p>	<p><b>RZUT PARTERU - POMIESZCZENIE Z ZESTAWEM WODOMIERZOWYM</b></p>	<p>data <b>28.12.2018</b> skala <b>1:50</b></p>	
<p>b.sanitarna</p>	<p>autor: mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13</p>		
	<p>współ.: inż. Wojciech Kostró</p>		
<p><small>DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE</small></p>			