



LEGENDA:

- ZWÓD POZIOMY, DRUT FeZn  $\varnothing$ 8mm
- POŁĄCZENIE METALICZNE SKRĘCANE
- ⊞ ZŁĄCZE KONTROLNE W OBUŁOWIE
- POŁĄCZENIE METALICZNE –DRUT FeZn
- UZIOM FUNDAMENTOWY –BEDNARKA CZARNA Fe25x4
- ⊙ MASZT ODGROMOWY, H=1,5m

<div>EURO-PROJEKTY STUDIO ARCHITEKTURY</div>		
Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie		
PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		
E08	RZUT DACHU - INASTLACJA ODGROMOWA	28.12.2018 r. 1:100
inst. elektryczne	autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Nr B1/138/92	
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		