



LEGENDA:

- — SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY  
BEDNARKA CZARNA 25x4  
PROWADZONA W DOLNEJ WARSTWIE  
ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- . — SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY  
BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn25x4  
PROWADZONA W DOLNEJ WARSTWIE  
ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- — ■ PRZAWÓD UZIEMIAJĄCY  
BEDNARKA OCYNKOWANA FeZn25x4
- POŁĄCZENIE METALICZNE



**EURO-PROJEKT**  
STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży  
na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży  
obręb 206201\_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

<b>E09</b>		<b>RZUT FUNDAMENTÓW - UZIOM FUNDAMENTOWY</b>	28.12.2018 r. <b>1:100</b>
inst. elektryczne	autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński Nr B1/138/92	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -  
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE