

Bilans mocy T1:

$\Sigma P_i = 29,4kW$

$k_j = 0,7$

$P_s = 20,6kW$

$\cos\varphi = 0,92$

$I_b = 31,9A$

EURO-PROJEKT

STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży
obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

E13		**SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNICA T1**	28.12.2018 r.
inst. elektryczne	autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński Nr Bł/138/92	---

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE