

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
- ŁĄCZNIK ZWIERNY, "ŚWIATŁO", P/T, IP20
- Aw1 OPRAWA AWARYJNA AW1 1W 3h AT
- Aw2 OPRAWA AWARYJNA AW2 1W 3h AT
- Aw3 OPRAWA AWARYJNA AW3 3W 3h AT
- 3 OPRAWA 3 DO WBUDOWANIA LED 4400LM 840 600X600
- 4 OPRAWA 4 DO WBUDOWANIA LED 6600LM 840 600X600
- 5 OPRAWA 5 DO WBUDOWANIA LED 5800 IP44 830 600X600
- OPRAWA 7 DO WBUDOWANIA LED 1800LM IP20/44 840
- 6 OPRAWA 6 DO WBUDOWANIA 3600LM IP20/44 840
- 8 OPRAWA 8 NATYNKOWA LED 6000LM 840
- 9 OPRAWA 9 NATYNKOWA 6000LM OPAL E 840
- 10 OPRAWA 10 DO WBUDOWANIA 4000LM PLX E 34 IP44 840
- Ew1 OPRAWA EWAKUACYJNA NASUFITOWA EW1 LED 3h AT CNBOP
- Ew2 OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA EW2 LED 3h AT CNBOP
- Z1Aw OPRAWA Z1Aw AWARYJNA ZEWNĘTRZNA NASTROPOWA LED CZAS PRACY W TYRYBIE AWARYJNYM 2h , 11W, 1500LM, IP65 AT

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży
na działce o nr ewid 1065/1 i części działki 10656/2 przy placu Niepodległości w Łomży
obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

E04		**RZUT PIĘTRA I - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA**	28.12.2018 r. **1:100**
inst. elektryczne	autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński Nr Bł/138/92	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE