


1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.

4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż.

5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

OZNACZENIA:

- kanał wentylacyjny spiro/k.prostokątne ocynk. układ nawiewny – AUH1
- kanał wentylacyjny spiro/k.prostokątne ocynk. układ wywiewny – AUH1
- kanał wentylacyjny/rura SPIRO ocynk. układy indywidualne – wentylatorów wywiewnych
- wywiewna prostokątna kratka aluminiowa z poziomymi kierownicami
- nawiewna prostokątna kratka aluminiowa z regulowanymi poziomymi lamelkami
- kratka wentylacyjna transferowa P=220cm2 montowana w dolnej części drzwi do pomieszczenia
- LCA – zawór powietrzny nawiewny, z skrzynką rozprężną
- LCA – zawór powietrzny wywiewny,z skrzynką rozprężną
- KI – zawór powietrzny nawiewny,
- KSU – zawór powietrzny wywiewny,
- klapy ppoż z wyzwalaczem topikowym

UWAGI:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SPRAWDZIĆ OSTATECZNIE WYMIARY WG WYMIARÓW RZECZYWISTYCH PRZESTRZENI INSTALACYJNYCH W BUDYNKU.
2. PRZED WSZYSTKIM ELEMENTAMI NAWIEWNYMI I WYCIĄGOWYMI ZAMOTNOWAĆ JEDNOPŁASZCZYZNOWĄ RĘCZNĄ PRZEPUSTNICĘ REGULACYJNĄ.
3. MONTOWAĆ ELEMENTY OKRĄGŁE Z USZCZELKĄ GUMOWĄ.
4. PRZEWODY WENTYLACYJNE UKŁADANE POD STROPEM
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH NALEŻY USTALIĆ KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI, KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ, ŻE NAJPIERW WYKONYWANE SĄ INSTALACJE ZAPROJEKTOWANE NAJBLIŻEJ STROPU KONSTRUKCYJNEGO.

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

Budowa budynku na potrzeby siedziby Placówki Terenowej KRUS w Łomży na działce o nr ewid 1065/1 w rejonie ulic Plac Niepodległości i Giełczyńskiej w Łomży obręb 206201_1.0001, powiat Łomża, woj. podlaskie

**PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VAC-1** | | **WENTYLACJA MECHANICZNA RZUT PARTERU** | data 28.12.2018 skala 1:100 |
| o.sanitarna | autor: | mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/PODS/13 | |
| | współ.: | inż. Wojciech Kostro | |

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE