



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok tel.:(85)749-73-00; fax. (85)749-73-10
www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

0100-OAG.2300.50.2019

Białystok, dn. 17.05.2019r.

Do wszystkich Wykonawców,

Dot. ogłoszenia na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w Placówce Terenowej KRUS w Kolnie (1szt.) oraz w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem (4szt.).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem, należy przewidzieć 4 j.wew. i 1 j.zew., czy 4 j.wew. i 4 j.zew.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem należy przewidzieć klimatyzatory wewnętrzne wraz z jednostkami zewnętrznymi tj. 4 j.wew. i 4 j. zew.

2. Placówka Kolno i Wysokie Maz.

- **miejsce instalacji agregatów zewnętrznych (ściana, dach)**
- **sposób odprowadzenia kondensatu (do poziomu gruntu czy po ścianie zewnętrznej)**
- **zasilanie elektryczne z rozdzielni czy najbliższego gniazdka elektrycznego?**

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w Placówce Terenowej KRUS w Kolnie i Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem należy:

- zainstalować agregaty zewnętrzne w dogodnych miejscach dla zwiększenia efektywności pracy z bezpośrednim dostępem w przypadku napraw i konserwacji urządzeń wg. oceny realizującego zamówienie, po akceptacji kierowników Placówek Terenowych,
- odprowadzić kondensat z jednostek wewnętrznych na zewnątrz budynku po ścianie zewnętrznej w sposób niebrudzący elewacji budynków do poziomu gruntu,
- poprowadzić zasilanie elektryczne jednostek z najbliższego gniazdka elektrycznego

p.o. DYREKTORA
OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka