



UWAGA 1

Niezidentyfikowane instalacje w korytkach PCV prowadzone przy podłodze oraz jeden odcinek ułożony pionowo. Wykonawca zidentyfikuje te instalacje na placu budowy. Jeżeli są to czynne instalacje elektryczne kolidujący fragment należy przetożyć omijając projektowane drzwi. Jeżeli instalacje nie są używane, to po uzyskaniu zgody inwestora, można je zlikwidować.

UWAGA 2

Na rysunku nie pokazano listew z instalacjami dla gniazd PEL. Listwy prowadzone są pod sufitem, a zasilanie do gniazd PEL doprowadzone jest odcinkami pionowymi.



BUSZKIEWICZ ARCHITEKCI

60-232 POZNAŃ, UL. NIEGOLEWSKICH 8/14, TEL. 505620452

STADIUM: PB	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR UMOWY:	POZ. UMOWY:	DATA: 03.2019 r.
INWESTOR	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU UL. ŚWIĘTY MARCIN 46/50, 60-959 POZNAŃ			RYS. NR: E-08
OBIEKT	DOBUDOWA SKŁADNICY AKT NA POTRZEBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W KONINIE PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 10 DZIAŁKA NR 1030, OBR. STARÓWKA, IDENT. DZIAŁKI 306201_1.0018.1030			
TEMAT	PLAN INWENTARYZACJI GNIAZD I OŚWIETLENIA			
PROJEKANT	inż. EUGENIUSZ GRECZKA 58/78/PW WKP/IE/1307/01			SKALA: 1:100
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. TOMASZ BARTECKI			
SPRAWDZAJĄCY	inż. TADEUSZ WRZESIŃSKI 78/83/PW WKP/IE/0042/12			

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI TN-S