

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, eksploatowanych przez Oddział Regionalny KRUS w Lublinie i 22 podległe Placówki Terenowe.

#### **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. przegląd stanu technicznego sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych:
  - gaśnic,
  - hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, (węże hydrantowe posiadają aktualny przegląd)
  - klap dymowych,
  - oświetlenia ewakuacyjnego
  - przeciwpożarowych wyłączników prądu.
2. przegląd gaśnic samochodowych - 32 szt.
3. naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego.
4. wymiana zużytego sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych zakwalifikowanych do złomowania na pełnosprawny nowy

#### **zakres usług**

- przeprowadzenie jednego, w ciągu trwania umowy okresowego przeglądu stanu technicznego sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, w tym: gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, klap dymowych i oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w poszczególnych obiektach OR KRUS Lublin wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
- przeprowadzenie przeglądu 32 gaśnic znajdujących się w samochodach służbowych.
- naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego w okresach między przeglądowych w przypadku użycia sprzętu;
- legalizacji sprzętu ciśnieniowego, zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego;
- wymiany zużytego sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych zakwalifikowanych do złomowania na pełnosprawny nowy (sprzęt zakwalifikowany do złomowania powinien zostać złożony na terenie Placówki lub przekazany do Oddziału Regionalnego w Lublinie, gdzie zostanie poddany utylizacji).
- Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich zmianach ilościowych i jakościowych posiadanego sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz jego przemieszczaniu, a także o potrzebie rozszerzenia usług.

#### **techniczne zalecenia Zamawiającego**

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dni robocze Zamawiającego w godzinach 6<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup>
- Ustalając harmonogram przeglądów Wykonawca powinien zachować zasadę przeglądu raz w roku (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku Dz. U. Nr 109 poz. 719, na podstawie załącznika nr 3 – wykaz ilościowo - terminowy).
- Przeglądy wyłącznika przeciwpożarowego należy wykonać przed rozpoczęciem pracy jednostki KRUS lub po tak aby nie zakłócić pracy Oddziału/Placówki pracujących w godzinach 7<sup>15</sup> - 15<sup>15</sup>.
- Ustalony harmonogram przeglądów powinien być przekazany do OR KRUS w Lublinie, co najmniej na tydzień przed pierwszym przeglądem.
- Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonujących obiektach KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą pracę Zamawiającego – bez względu na ich stan, zakres i zaawansowanie. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót z zakresu odpowiadającego ogłoszeniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie Zamawiającego a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu.

Wszystkie czynności i zastosowania użytych materiałów powinny być zgodne z zaleceniami Producenta, oraz spełniać wszystkie normy i wymagania stosowane w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający dopuszcza materiały równoważne o takich samych parametrach, lecz nie gorsze, jakie zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia

Zakres w/w prac obejmuje pracę wewnątrz obiektu, oznacza to, iż wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ingerencją osób trzecich, należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć głównie przed upadkiem materiałów demontażowych oraz montażowych, jak i innych mogących potencjalnie wystąpić zagrożenia.

Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia przewidziana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>15</sup> - 15<sup>15</sup>. Przeglądy wyłącznika przeciwpożarowego, należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, lub po (6<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup>) tak aby nie zakłócić pracy Oddziału/Placówki. Realizacja tego punktu zamówienia, odbywać się będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie Zamawiającego a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą pracę Zamawiającego – bez względu na ich stan, zakres i zaawansowanie. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu.

Wszelkie wątpliwości związane z organizacją prac należy konsultować Sekcją BHP –OR KRUS w Lublinie.

#### **Wymagania końcowe:**

- przekazanie Zamawiającemu:

- kart gwarancyjnych
- potwierdzonych protokołów z wykonanych prac
- zestawienia wymienionych i naprawionych urządzeń oraz sprzętu p.poż

Wymagany minimalny okres gwarancji: **12 miesięcy**

Termin realizacji : **do 31 października 2019r.**