

TE-6/Fb1
Zasilanie rozdzielnicy TE-6/1
YDYżo
3x2,5mm²

TE-6/1/Q1	TE-6/1/Fk1	TE-6/1/Fk2
Zasilanie z rozdzielnicy TE-6	Zasilanie jednostek wewnętrznych na I piętrze	Zasilanie jednostek wewnętrznych na I piętrze
	6szt.	6szt.
YDYżo	YDYżo	YDYżo
3x2,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²



INWESTOR	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
NAZWA PROJEKTU	***Projekt Budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku OR KRUS w Lublinie,*** ***Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.***
STADIUM PROJEKTU	**PROJEKT BUDOWLANY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
OBIEKT	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
TEMAT RYSUNKU	Schemat rozbudowy rozdzielnicy TE-6

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Korczyński	LUB/0271/ PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Kolasiński	LUB/0241/ PWOE/12	
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
05.2019	E-10	A	-:---