



Uwaga: Dalsza część rozdzielni według stanu istniejącego



TE-9/4/Fk1
Zasilanie jednostek wewnętrznych na II piętrze
7szt.
YDYżo
3x1,5mm ²

TE-9/4

Istniejąca rozdzielnica p/t 2x3x12



INWESTOR	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
NAZWA PROJEKTU	Projekt Budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku OR KRUS w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.

STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA

OBIEKT	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
TEMAT RYSUNKU	Schemat rozbudowy rozdzielni TE9/4

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Korczyński	LUB/0271/ PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Kolański	LUB/0241/ PWOE/12	
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
05.2019	E-06	A	-:---