

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy zamówienia publicznego na :

Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatora w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie
(dostawę/usługę/robotę budowlaną)

o szacunkowej wartości netto: 4500,00 zł

W dniu 02.08.2019 r.

- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Kasy*;

- wysłano do niżej wymienionych Wykonawców zapytanie ofertowe*:

1)

2)

3)

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.08.2019 r., do godz 15:30 złożono następujące oferty: (podać nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny złożonych ofert oraz inne oceniane kryteria wraz z punktacją przyznaną w poszczególnych kryteriach i łączną punktacją):

Kryterium badania ofert jest cena - 100 %. Obliczono według wzoru:

$$KC = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badana}} \times 100 = \dots \text{ pkt}$$

- 1) Marek Danilczuk Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Remontowe „Felix” ul. I. Szosa Knyszyńska 8,
Fasty, 15-694 Białystok
cena: 5000,00 zł netto/ 6150,00 zł brutto
Kryterium oceny oferty: oferta nie podlega ocenie

Zamawiający pismem z dnia 16.08.2019 r. znak: 0100-OAG.2300.101.2019 wezwał Wykonawcę- Marek Danilczuk Przedsiębiorstwo- Usługowo- Remontowe „Felix” do uzupełnienia dokumentów w terminie do 21.08.2019 r. tj.:

1) karty katalogowej bądź innego dokumentu potwierdzającego wymagane parametry urządzenia, Wykonawca w dn. 21.08.2019 r. przedłożył wymagane dokumenty. Oferowany model urządzenia niezgodny jest z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał mocy chłodniczej klimatyzatora minimum 2,0 kW maksimum 2,5 kW, natomiast Wykonawca zaoferował klimatyzator o moc chłodniczej 2,6 kW. Zamawiający wymagał, aby poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej wynosił maksymalnie 59 dBA, natomiast Wykonawca zaoferował jednostkę zewnętrzną o poziomie ciśnienia akustycznego 60 dBA. W związku z powyższym złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia wymaganych przez Zamawiającego kryteriów pod względem parametrów technicznych urządzenia i nie podlega ocenie.

- 2) Klimart Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 1D, 15-637 Białystok
cena: 6500,00 zł netto/ 7995,00 zł brutto
Kryterium oceny oferty: 100%, liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

Po sprawdzeniu i przeanalizowaniu ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Nazwa: Klimart Sp. z o.o

adres siedziby Wykonawcy: ul. Warsztatowa 1D, 15-637 Białystok

NIP: 542-27-93-445

REGON: 052197491

oferującego realizację całości zamówienia za cenę netto/brutto: 6500,00 zł netto/ 7995,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta podlegająca ocenie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24 Prezesa KRUS z dnia 1 czerwca 2017 r. § 5 ust. 15 w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Komunikatu nr 12 Dyrektora OR KRUS w Białymstoku z dnia 29.05.2019 r. § 7 ust. 1 pkt 2 lit. d, na podstawie wniosku Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 23.08.2019 r. skierowanego do Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego Oddziału, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7995,00 zł brutto na realizację zamówienia.

Białystok, dnia 28.08.2019 roku.

INSPEKTOR
28 SIE. 2019
GŁÓWNY SPECJALISTA
28 SIE. 2019
mgr. Waldemar Wagienfeld
(pieczęć, podpis osoby przeprowadzającej postępowanie)

p.o. DYREKTORA
OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka
(pieczęć i podpis Realizującego zamówienie)

*Niepotrzebne skreślić