



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Olsztynie

ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn, tel. 89 534-97-71, fax. 89 523-67-59
www.krus.gov.pl e-mail: olsztyn@krus.gov.pl

Znak: 1000-OAG.261.13.2019

Olsztyn, dnia 23.08.2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę instalacji przeciwpożarowej w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Poniżej przesyłam pytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu na wymianę instalacji przeciwpożarowej w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie ul. Mickiewicza 1 – nr postępowania: 1000-OAG.261.13.2019 tj.:

W załączniku nr 1 do wzoru umowy jest opisany przedmiot zamówienia, w którym podane jest zestawienie ilościowe urządzeń. Zestawienie to przedstawia:

- Ilości urządzeń,
- Markę urządzeń bez skonkretyzowania konkretnego urządzenia np. napisane jest „Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej centrali adresowalnej POLON ALFA”
W związku z powyższym proszę o podanie informacji ile pętlowa ma być centrala oraz czy można zastosować urządzenia równoważne innego producenta niż POLON ALFA?

Odpowiedź:

Obecnie zamontowana centrala działa w oparciu o 4 linie otwarte. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych innego producenta niż POLON ALFA.

Informujemy, **że termin składania ofert nie uległ przesunięciu.**

DYREKTOR
OR KRUS w Olsztynie

mgr Henryk Żuchowski

13.08.2019
REGISTRARZ
mgr Daniel Sobiechowski