

Arkusz1

BILANS MOCY	Moc	
Gniazda(9 obw)	13,5	
Ośw. Biura	1	
Ośw. Korytarzy	0,7	
Ośw. Awaryjne	0,5	
Ośw. Łazienek	0,5	
Went. Wyciągowy	0,1	
Agregat C1	2	
Centrala C1	1,5	
BPD LAN	1	
SKD	0,5	
Ośw. Terenu	0,5	
Przepompownia PZT	1,5	
Urz. kotłowni	1	
RAZEM	24,3	
Ki = 0,8		
Przydział mocy	19,44	20kW do wniosku