



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Centrala (0-22) 810-30-07; 810-30-08; 810-30-09;
Sekretariat (0-22) 810-27-19; 810-29-69 fax (0-22) 810-46-88
www.krus.gov.pl, e-mail: warszawa@krus.gov.pl

Warszawa, dn. 14.10.2019r.

1400-OP.261.1.09.2019

**Do wszystkich wykonawców,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na budowę siedziby Placówki Terenowej KRUS w Ostrowi Mazowieckiej. Nr sprawy: 1400-OP.261.1.09.2019.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Na wykazie stolarki okna mają mieć współczynnik $U \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, wg. opisu technicznego $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, wg. STWiOR $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - o jakim współczynniku U należy wycenić okna w ofercie.

Odpowiedź:

Do wyceny proszę przyjąć współczynnik 1,1.

Pytanie 2:

Na zestawieniu stolarki drzwi wewnętrzne opisano jako aluminiowe, w opisie technicznym drzwi drewniane płytowe - które wycenić w ofercie, jakie drzwi mają mieć ościeżnice.

Odpowiedź:

Drzwi drewniane płytowe z wypełnieniem pełnym, ościeżnice drewniane.

Pytanie 3:

Witryna aluminiowa O4 na wykazie stolarki ma wysokość 300cm, na rzucie parteru 220cm - jaką wysokość przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wysokość 300cm, powyższa informacja została poprawiona na rzucie.

Pytanie 4:

Wykaz stolarki nie zgadza się z oznaczeniami na rzucie np. okno O1 z zestawienia to okno O13 na rzucie, drzwi dz14 na rzucie nie ma w zestawieniu i inne oznaczenia też się nie zgadzają.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższa informacja została poprawiona na rzucie.

Pytanie 6:

Wg. projektu zagospodarowania terenu należy rozebrać istniejące utwardzenia - proszę o informację jakie i ile rozbiórki utwardzeń należy uwzględnić w ofercie. Powyższe informacje są niezbędne dla prawidłowego przygotowania wyceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z mapą do celów projektowych powierzchnia utwardzeń do rozbiórki to ok 210 m².

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Oddziału Regionalnego w Warszawie

mgr Joanna Bała