

Opole, 2019-11-04

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Oddział Regionalny w Opolu

ul. Ozimska 51A, 45-058 Opole

tel.: 77/454-47-77, fax.: 77/453-84-87

www.krus.gov.pl, e-mail: opole@krus.gov.pl

Znak sprawy: 1100-OP.261.7.2019

Dotyczy postępowania dla zamówienia: „wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie biurowca KRUS PT w Nysie, obejmujące swym zakresem: wymianę stolarki okiennej, remont elewacji budynku, naprawę dachu, uszczelnienie bramy do garażu – naprawę odwodnienia, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na wniesione zapytania udziela odpowiedzi:

1. *Proszę o informację, czy zamiast jednostki przypodłogowo-podsufitowej w pomieszczeniu obsługi interesantów można zamontować jednostkę ścienną o analogicznej mocy?*
2. *Czy Zamawiający dopuści montaż jednostki przypodłogowo-podsufitowej o nominalnej mocy chłodniczej 4,5 kW?*
3. *Czy jest możliwe zastąpienie jednostki 5kW przypodłogowo podsufitowej na jednostkę naścienną?*

Należy zabudować jednostkę wewnętrzną przypodłogowo-przysufitową o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 4,5 kW.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Piotr Ciona

.....
Zamawiający