

**1. Minimalne parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych**

- typu split i/lub multi split do pomieszczeń biurowych
- moc chłodnicza: min. 2,6 kW - max 7,0 kW
- moc grzewcza: min. 2,9 kW - max 7,3 kW
- klasa energetyczna: chłodzenie A++, grzanie A+
- czynnik chłodniczy: R32 lub R410a
- zasilanie: 230 V
- pilot bezprzewodowy
- kolor obudowy jednostki wewnętrznej: biały
- gwarancja producenta: 5 lat od chwili montażu

**2. Inne wymogi Zamawiającego**

- montaż urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) odbędzie się we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pomieszczeniach zgodnych z umową po wizji lokalnej składającego ofertę w OR KRUS w Bydgoszczy w terminie uzgodnionym z Panem Łukaszem Kasiorkiewiczem telefonicznie (52-341-52-61 wew. 154) lub poprzez pocztę elektroniczną (lukasz.kasiorkiewicz@krus.gov.pl) w godzinach pracy Zamawiającego nie później jednak niż do dnia 22.11.2019r. do godz. 12:00;
- w. w. wizja lokalna pozwoli Wykonawcy na wykonanie wszelkich obmiarów potrzebnych do instalacji klimatyzatorów (długości przewodów rurowych, elektrycznych, umiejscowienie jednostek wewnętrznych, umiejscowienie jednostek zewnętrznych, sprawdzenie konieczności montażu pompek odprowadzających skropliny, itp.);
- Wykonawca przeniesie również 1 szt. klimatyzatora i zamontuje go we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.