



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok
tel.: 85 749 73 00; fax. 85 749 73 10
www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

0100-OAG.2300.144.2019

Białystok, dnia 7 listopada 2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Sprawa: Postępowanie o zamówienie publiczne pn. Konserwacja dwóch platform dla osób niepełnosprawnych eksploatowanych w PT KRUS w Zambrowie i Kolnie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, informuje, że w uproszczonym postępowaniu, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wpłynęły zapytania. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Zainteresowało mnie Państwa ogłoszenie - jednak zanim złożę ofertę prosiłbym o informację jakie urządzenia macie u siebie zamontowane:

Producent

Model

Rok produkcji

Takie informacje są dla mnie niezbędne aby móc ocenić czy będę w stanie podołać zadaniu w 110%

Zgodnie z aktualnymi przepisami - urządzenia te powinny mieć wykonywane pomiary elektryczne co najmniej raz w roku - czy to także brać pod uwagę przy przygotowywaniu wyceny?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa platform dla osób niepełnosprawnych według danych:

PT KRUS w Zambrowie

dźwig pochyły „HIRO-320”

Producent „HIRO-LIFT” Meller 4800 Bielefeld 1

Model dźwig pochyły „HIRO-320”

Rok produkcji 1998

PT KRUS w Kolnie
Producent LIFTPROJEKT
Model KALIB900
Rok produkcji 2007

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy w zakresie serwisowania i naprawy należy m.in. wykonywanie pomiarów elektrycznych dźwigu, zgodnie z warunkami technicznymi dozoru (tiret siódme). Natomiast w § 2 lit. b ww. umowy nałożony na Wykonawcy został obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dn. 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2019 poz. 667) i przepisami wykonawczymi dotyczącymi dozoru technicznego. Jeśli więc przepisy prawa nakładają obowiązek wykonywania co najmniej raz w roku pomiary elektryczne, to takie pomiary Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać.

p.o. DYREKTORA
OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Lipatowicz-Grądzka