



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Centrala tel.: 22 810-30-07, 22 810-30-08, 22 810-30-09
Sekretariat tel.: 22 810-27-19, 22 810-29-69; fax: 22 810-46-88
www.krus.gov.pl, e-mail: warszawa@krus.gov.pl

Warszawa, dnia 05.12.2019r.

1400-OAG.261.204.1.2019

Do wszystkich wykonawców,

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na: modernizację obiektu OR KRUS w Warszawie poprzez montaż systemu sygnalizacji pożarowej. 1400-OAG.261.204.2019

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści ogłoszenia o zamówieniu na modernizację obiektu OR KRUS w Warszawie poprzez montaż systemu sygnalizacji pożarowej w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1

Czy termin wykonania całości zamówienia do dnia 31.12.2019r. nie jest pomyłką.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu.

Pytanie 2

O jakie licencje zabezpieczenia technicznego chodzi zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający skreśla zapis w pkt 3 ogłoszenia o brzmieniu:

technicy muszą posiadać licencje zabezpieczenia technicznego stosownego do montażu i diagnostyki systemów pożarowych,

Pytanie 3

Jakie wymagania Zamawiający stawia dla urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej.

Odpowiedź:

Wymogiem dla systemu sygnalizacji pożarowej Zamawiającego jest wczesne wykrycie miejsca powstania pożaru. Sygnalizowanie dźwiękowe i wyświetlenie na panelu centrali miejsca pożaru, wydruk na papierze, uruchomienie sygnału dźwiękowego w ciągach komunikacyjnych obiektu. System musi posiadać certyfikat Unii Europejskiej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do ogłoszenia stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Oddziału Regionalnego w Warszawie

Joanna Bala
mgr Joanna Bala