



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok
tel.: 85 749 73 00; fax: 85 749 73 10
www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

Białystok, dnia 5 marca 2020 r.

0100-OAG.2300.9.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenia zamówienia

Dotyczy: Wykonywania przeglądów okresowych i konserwacji oraz napraw sprzętu
i urządzeń przeciwpożarowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w uproszczonym postępowaniu, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wpłynęła prośba o wyjaśnienie. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy w formularzu oferty (Punkt 2. poz. b) wyceniać naprawę Gaśnicy GP-3xABC- mimo, że wybrana pozycja nie widnieje w wykazie sprzętu i urządzeń ppoż. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych (Załącznik nr 3).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, należy wycenić wszystkie pozycje formularza ofertowego, w tym Gaśnicę GP-3xABC.

Pytanie nr 2:

Wymienione w Punkcie 2 poz. b formularza ofertowego poniższe sprzęty

- koc gaśniczy;*
- lampa ośw. ewakuacyjnego;*
- akumulator lampy ośw. ewakuacyjnego;*
- świetlówka lampy ośw. ewakuacyjnego*

nie podlegają naprawie – można ewentualnie zamienić na nowe. Proszę więc o wskazanie w jaki sposób dokonać ich wyceny. (Przykładowo w poprzednim formularzu oferty na analogiczne przeglądy w okresie 01.04.2017 – 15.03.2020 ww. pozycje nie zostały ujęte w wycenie, należało natomiast podać cenę nowego urządzenia).

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wymienione w pkt 2 poz. b formularza ofertowego ryczałtowe ceny naprawy sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych powinny obejmować wszelkie koszty związane z naprawą, w tym koszty dojazdu, transportu, zużytych materiałów oraz wszelkie inne koszty jak wymiana urządzenia i sprzętu na nowe (jeżeli zachodzi taka potrzeba), utylizacja, demontaż, montaż, podatki i opłaty itp. Wyceniając ryczałtową cenę napraw, należy ująć wszelkie koszty z tym związane.

Pytanie nr 3:

Czy wymieniona w Punkcie 2 poz. b formularza ofertowego pozycja „Wąż hydrantowy” dotyczy próby ciśnieniowej węża hydrantowego wewnętrznego z obiektu PT KRUS w Zambrowie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W cenie ryczałtowej za przeglądy i konserwacje wykonywane w 2020 r. (pkt. 2 poz. a formularza) powinno się uwzględnić cenę wykonania prób ciśnieniowych wewnętrznych węży hydrantowych w Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie. W poz. „Wąż hydrantowy” w pkt 2 poz. b formularza ofertowego powinno się uwzględnić cenę ryczałtową naprawy tego węża.

Pytanie nr 4:

Czy w Punkcie 2 poz. b formularza ofertowego w kolumnie „wartość zł netto” należy powtórzyć wartości z kolumny „Cena za jednokrotną naprawę zł netto”.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W pkt. 2 poz. b formularza ofertowego, pozycje w kolumnie „Wartość zł netto” stanowią iloczyn pozycji z kolumn „Ilość” i „Cena za jednokrotną naprawę zł netto”.

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. finansowych
Główny Księgowy
mgr Grażyna Mioderowicz